| 防火対象物の別（令別表一）＼防火管理者及び消防用設備等の種類 | | 警報設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 令第21条 | | | | | | | | | 規第23条 | | | | 令第22条 | | 令第23条 | 令第24条 | | | | | 令第21条の2 | |
| | | 自動火災報知設備 | | | | | | | | | 階段等 | 天井の高さ | | | 漏電火災警報器 | | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報器具・設備 | | | | | ガス漏れ火災警報設備 | |
| | | 一般 | 屋内一階段 | 地階又は無窓階 | 地階又は2階以上 | 地階無窓階又は3階以上 | 11階以上の階 | 通信機器室 | 道路の用に供される部分 | 指定可燃物 | 煙感知器 | 炎感知器 / 煙感知器 | | 廊下・通路 煙感知器又は熱煙複合式、スポット型感知器 | 地階・無窓階11階以上 又は熱煙スポット炎感知器 | 一般 | 電流容量 | 器具 一般 | 設備 一般 | 設備 一、地階、無窓階の収容人員が二十人以上のもの 二、収容人員が五十人以上のもの | 設備 放送設備付加 一、地階を除く階数が十一以上のもの 二、地階の階数が三以上のもの | 一般 | 地階 |
| (一) | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 | 延面積300㎡以上 | ※3 | 駐車の用に供する部分の床面積が二百平方メートル以上（駐車するすべての車輌が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く） | 床面積 三百平方メートル以上 | 全部 | 床面積 五百平方メートル以上 | 屋上にあっては六〇〇㎡以上、それ以外の部分にあっては四〇〇㎡以上 | 指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四の数量の五〇〇倍以上貯蔵し、又は取扱うもの | 階段及び傾斜路・エレベーターの昇降路・リネンシュート・パイプダクトその他これらに類するもの | 感知器の取付け面の高さが十五メートル以上二十メートル未満 | 天井の高さが二十メートル以上 | ○ | □ | 延べ面積300㎡以上 | ※1 | 延べ面積500㎡以上 | | | 収容人員300人以上 | | 床面積の合計1000㎡以上 |
| | ロ | 公会堂、集会場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類 | | 床面積100㎡以上 | | | | | | | | | | ○ | □ | | | | | | | | | |
| | ロ | 遊技場、ダンスホール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) | | 待合、料理店の類 | | | | | | | | | | | | ○ | □ | | | 1000 | | | | | | |
| | | 飲食店 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) | | 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | | | | | | | | | | | | ○ | □ | | | 500 | 収容人員20人以上50人未満 | | | | | |
| (五) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所、その他これに類するもの | | | | | | | | | | | | ○ | □ | 150 | | ★500 | | 収容人員20人以上 | | | | |
| | ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | 500 | | | | | | | | | | | ○ | △ | 150 | ※1 | 1000 | | | | 800 | | |
| (六) | イ | 病院 | 300 | ※3 | | | | | | | | | | ○ | □ | 300 | ※1 | ★500 | 20人以上50人未満 | 20 | | 300 | | 1000 |
| | | 診療所、助産所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ロ | 老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童厚生施設を除く。）、身体障害者更生援護施設（身体障害者を収容するものに限る。）、精神薄弱者援護施設又は精神障害者社会復帰施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ハ | 幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | |
| (七) | | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校の類 | 500 | | | | | | | | | | | ▲ | △ | 500 | | 1000 | | | | 800 | | |
| (八) | | 図書館、博物館、美術館の類 | | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | |
| (九) | イ | 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場の類 | 200 | ※3 | | | | | | | | | | ○ | □ | 150 | | 1000 | | 20 | | 300 | | 1000 |
| | ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 500 | | | | | | | | | | | ○ | △ | 150 | | 1000 | 20人以上50人未満 | | | | | |
| (十) | | 車両の停車場、船舶又は航空機の発着場 | | | | | | | | | | | | ▲ | △ | 500 | | | | | | | | |
| (十一) | | 神社、寺院、教会の類 | 1000 | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | |
| (十二) | イ | 工場、作業場 | 500 | | | | | | | | | | | ○ | △ | 300 | | 500 | 20人以上50人未満 | | | | | |
| | ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (十三) | イ | 自動車車庫、駐車場 | | | | | | | | | | | | ▲ | △ | | | 1000 | | | | | | |
| | ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | 全部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (十四) | | 倉庫 | 500 | | | | | | | | | | | | △ | 1000 | | | | | | | | |
| (十五) | | 前各項に該当しない事業場 | 1000 | | | | | | | | | | | ○ | □ | | | | | | | | | |
| (十六) | イ | 特定防火対象物が存する複合用途防火対象物 | 300 ※1 | ※3 | ※2 | | | | | | | | | ○ | □ | ※2 | ※1 | | | | | 500 | | ※2 |
| | ロ | 上記以外の複合用途防火対象物 | | | | | | | | | | | | | △ | | ※1 | | | | | | | |
| (十六の二) | | 地下街 | 300 | ※3 | | | | | | | | | | ○ | □ | 300 | ※1 | 全部 | | | | 全部 | | 延べ面積1000㎡以上 |
| (十六の三) | | 準地下街 ※ | ※4 | | | | | | | | | | | ○ | □ | | | 全部 | | | | 全部 | | ※1 |
| (十七) | | 重要文化財、重要民俗資料、史跡等の建造物 | 全部 | | | | | | | | | | | ▲ | △ | 全部 | | 500 | | | | | | |
| (十八) | | 延長50メートル以上のアーケード | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (十九) | | 市町村長の指定する山林 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二十) | | 総務省令で定める舟車（規５条） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | ※建築物の地階〔(十六の二)項に掲げるものの各階を除く〕で連続して地下道に面して設けられたものと、当該地下道とを合わせたもの（特定用途に供される部分が存するものに限る）<br>①開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分は、それぞれ別の防火対象物とみなす。（令８条）<br>②令別表一(十六)項の防火対象物の部分で同表の(一)項から(十五)項の防火対象物が存するものについては当該用途に供される、それぞれ独立した防火対象物とみなされる。ただし、令12条１項２号及び７号から９号まで、21条１項５号、８号及び12号、21条の21項４号、22条１項６号及び７号、24条２項２号並びに３項２号及び３号、25条１項５号並びに26条を除く。（令９条）<br>③令別表一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項(九)項イ又は(十六)項イに掲げる防火対象物の地階で、同表（十六の二）項に掲げる防火対象物と一体をなすものとして消防長又は消防署長が指定したものは、令12条１項５号、21条１項３号、21条の21項１号及び24条３項１号の規定の適用については同表（十六の二）項に掲げる防火対象物であるものとみなす。（令９条の２） | | ※1　延面積が300㎡以上で特定防火対象物の用途に供される部分の床面積が、延面積の10%以上の場合。<br>※2　(二)項又は(三)項に掲げる用途に供される部分の床面積の合計が100㎡以上の階<br>①警戒区域は階ごととすること。<br>②一警戒区域の面積は600㎡（内部が見とおせる場合は1000㎡）以下としその一辺の長さは50m（光電式分離型感知器を設置する場合は100m）以下<br>③設備基準は規23条、24条、24条の２による<br>④スプリンクラー、水噴霧、泡（いずれも閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。）の各消火設備の有効範囲内の部分については、総務省令で定めるもの（特定防火対象物又はその部分並びに規則第23条第５項各号及び第６項第２号に掲げる場所）を除き自動火災報知設備を設置免除。<br>⑤主要構造部が耐火構造でない場合は天井裏（天井と上階の床との間の距離が0.5m未満の場所以外）にも必要<br>⑥非常電源を附置すること。<br>※3　面積に関係なく屋内階段で避難階に直通する階段が2以上設けられていないもの（1階及び2階を除く）は設置要。但し、消防法施行規則第4条の2の3に規定する場合には、一階段の場合においても設置緩和。又、屋外階段の場合には本項に含まれません。<br>※4　延面積が500㎡以上で、かつ特定防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が300㎡以上。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ○印　煙感知器又は熱煙複合式、スポット型感知器を設けなければならない場所。<br>□印　煙感知器、熱煙複合式、スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない場所。<br>△印　高感度の熱感知器、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない場所。<br>▲印　地階・無窓階・11階以上の廊下・通路には高感度の熱感知器、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない場所。 | | | ※１契約電流容量が50Aをこえるもの。<br>※２延べ面積が500㎡以上で、かつ、特定防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が300㎡以上。<br>①間柱若しくは下地を不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、<br>②根太もしくは下地を不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床、<br>③天井の縁もしくは下地を不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有する建築物に限る。 | | ①消防機関から歩行距離500m以下は除外できる。（規25条）<br>②常時通報できる電話を設置した防火対象物は設置免除。（但し★のものは免除できない。） | 警鐘携帯用拡声器手動式サイレン等のうち１種類以上設置。<br>（注）ただし、自動火災報知設備又は非常警報設備の有効範囲内の部分は設置免除。 | ①非常電源を附置すること。<br>②非常ベル、自動式サイレン又は、放送設備のうち１種類以上設置。<br>②非常ベルと放送設備又は自動式サイレンと放送設備。<br>③自動火災報知設備（令21条）又は総務省令で定める放送設備を技術上の基準（規24条、25条の２）により設置した場合その有効範囲内の部分については、非常ベル自動式サイレンの設置免除。 | | ※１延べ面積が1000㎡以上で、かつ、特定用途の床面積の合計が500㎡以上。<br>※２床面積の合計が1000㎡以上で特定用途が存する部分の床面積の合計が500㎡以上。<br>①非常電源を附置すること。 | |